

SK – Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Výrobca : REHAU GmbH., Industriestrasse 17, A-2353 Guntramsdorf, Rakúsko
Miesto výroby : REHAU GmbH., Ebersberg 163, A-3040 Neulengbach, Rakúsko
Dovozca do SR : REHAU s.r.o., Kopčianska 82/A, 850 00 Bratislava, SR

týmto vyhlasuje, že výrobok :

Rúry z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), Ø110 až Ø500 mm, SN4 kN/m², SN 8 kN/m², spájané gumovými tesniacimi krúžkami, na beztlakové podzemné kanalizačné systémy.

Názov výrobku : **AWADUKT PVC**

je v zhode

s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. O stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, pokiaľ je použitý v súlade s návodom a s touto technickou špecifikáciou:

- STN EN 1401-1 – Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizácie uložené v zemi, nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém – apríl 2000.

Opis výrobku, účel a spôsob použitia na stavbe:

Uvedené rúry z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), spájané násuvnými spojmi na gumové pružné tesniace krúžky, Ø110 až Ø500 mm, SN 4 kN/m², SN 8 kN/m², sú vhodné na podzemné spádové odvodnenie a kanalizačné systémy na odvod odpadov z domácností, priemyselných podnikov a povrchových vôd. V prípade priemyselných odpadov je potrebné brať do úvahy aj chemickú aj tepelnú odolnosť. Rúry sú označené kódom „UD“, t.j. na použitie vo vnútri konštrukcie budov aj v zemi mimo konštrukcie budov.

Meno :

Markus Johann

Podpis :

ppa. [Signature]

Funkcia :

Managing Director – Construction

Dátum :

28/06/07

REHAU
Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 17
2353 GUNTRAMSDORF

V rámci skúšok typu sa overili:

- Rozmery : priemer, hrúbka steny
- Vzhľad a vyhotovenie
- Farba , značenie
- Odolnosť materiálu rúr voči vnútornému tlaku
- Kruhová tuhosť
- Odolnosť za tepla podľa Vicata
- Odolnosť voči dichlómetánu pri stanovenej teplote 15 °C
- Odolnosť voči vonkajšiemu nárazu
- Pozdĺžne zmraštenie rúr
- Tesnosť spojov s elastomérovým tesniacim krúžkom
- Odolnosť spojov voči cyklickému zvyšovaniu teploty

Číslo protokolov o skúške a laboratórium:

č. 306.058-1 z 02.05.2006,

č. 302.565-2/K1 z 04.11.2004,

č. 303.391 z 29.10.2004,

č. 306.054-1 z 02.05.2006.

od SKZ-TeConA GmbH, Testing, Quality Assurance, Certification, Friedrich-Bergius-Ring 22, Würzburg

č. C 06/02/0007/0901A/SO z 18.06.2002 od VÚSAPL, a.s., Novozámocká 179, Nitra.

Meno :

Marlene Johann

Podpis :



Funkcia :

Managing Director - Construction

Dátum :

28/06/07

REHAU
Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 17
8353 GUNTRAMSDORF