




Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Notifikovaný orgán - identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba - registračné číslo SK03



SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK03 - ZSV - 0400

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**Rúry z tvárnej liatiny pre vodovodné a kanalizačné potrubia typ K9 a C40
vrátane tesniacich krúžkov**
(špecifikácia je uvedená na druhej strane)

pre všetky tlakové potrubia na dopravu pitnej vody a kanalizačné odpadové systémy,
uvádzaný na trh výrobcom

SERTUBI S.p.A., Via Karl Ludwig Von Bruck 32, I-34143 Trieste, Taliansko

a vyrábaný vo výrobní

SERTUBI S.p.A., Via Karl Ludwig Von Bruck 32, I-34143 Trieste, Taliansko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia :


- § 8a zákona č. 90/1998 Z.z.
- STN EN 545: 2007 STN EN 598: 1998 STN ISO 2531: 1997
- zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 14.11.2008 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 14.11.2008


Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

028568

Vlastnosti stavebného výrobku:

- vyhotovenie
- rozmery
- materiál - chemické zloženie
- mechanické vlastnosti
- nepriepustnosť
- ochrana povrchu
- pevnosť cementovej výstelky
- vhodnosť na styk s pitnou vodou
- značenie výrobkov

Špecifikácia jednotlivých variantov výrobku

Typ	Názov	Svetlosť, tlak
K9	Rúra s hrdlom AJ, TJ, MR-AJ/TJ, MJ, S003	DN 60 až DN 800; PN 10 až PN 25
C40	Rúra s hrdlom AJ, TJ, MR-AJ/TJ	DN 60 až DN 300; PN 10 až PN 25
TYTON	Tesniace krúžky	DN 60 až DN 800



Handwritten signature in blue ink.